

Mirów Stary , dnia 29.06.2016r

Znak: WSG.271.1.3.2016

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym”.

Gmina Mirów z siedzibą w Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W załączonym przedmiarze do obliczenia ilości ścian fundamentowych przyjęto wysokości 0,8 m, natomiast według rysunku A3 wysokość ścian fundamentowych to 1,55m proszę o potwierdzenie która wartość jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ:

Wysokość ścian fundamentowych w osiach konstrukcyjnych 1,3AL to 160 cm od wierzchu ławy fundamentowej natomiast w osiach konstrukcyjnych G;2 100 cm od wierzchu ławy fundamentowej.

Wójt
GMINY MIRÓW
Artur Ziwiorek